

仕様書

1 件名 公立大学法人福岡県立大学電力供給

2 仕様

(1) 供給場所

田川市伊田4395番地

(2) 業種及び用途

大学校

(3) 電力供給条件

ア 供給電気方式 交流3相3線方式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 標準周波数 60Hz

エ 受電方式 一回線受電方式

(4) 契約電力及び予定使用電力量

ア 予定契約電力 760 kW

契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。

イ 予定使用電力量 1,421,691 kWh

(令和7年使用実績。別紙1参照。)

ウ 力率 100 %

(5) 供給期間

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

(6) 電力量の検針

自動検針装置による

(7) 供給地点

公立大学法人福岡県立大学 が施設した受電用断路器1次側端子

(8) 電気工作物の財産分界点

供給地点に同じ

(9) 保安上の責任分界点

供給地点に同じ

(10) その他

仕様書に定めのないその他の事項については、九州管内的一般電気事業者が定める特定規模需要標準供給条件によるほか発注者受注者協議により定める。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

なお、請求書の送付先は福岡県立大学とする。